

Ленинградская область
г. Тосно

«03» апреля 2019 года

ПРЕДПИСАНИЕ № 28

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
 о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований
(укажите отметить значком Y)

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Тосненском районе Евсева Марья Николаевна, изучив Акт проверки органом
государственного контроля (надзора) юридического лица №47-01-252-19 от 01.04.2019 г. и
другие материалы дела в отношении:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя
общеобразовательная школа № 1»
(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, п. Ульяновка, пр.
Володарского, д.70

Фактический адрес: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, п. Ульяновка, пр.
Володарского, д.70

Реквизиты юридического лица: ИНН 4716014210, ОГРН 1024701896559

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:
директор Одина И.М.

УСТАНОВИЛ:

12.03.2019 г. в 11 часов 30 минут в ходе проведения главным специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Тосненском районе Зоревой Д.В. планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя школа №
1», осуществляющего деятельность по адресу: 187010, Ленинградская область, Тосненский
район, п. Ульяновка, пр.Володарского, д.70, установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская
средняя школа № 1» допустило нарушение обязательных требований законодательства РФ,
а именно:

1. В раздевалке для девочек при спортзале требуется проведение ремонта потолка и стен
(плоскош) в нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;
2. В вестибюле на 1-м этаже, в зоне раздевалки требуется ремонт потолка в нарушение
требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. В кабинетах начальных классов на втором этаже №10, №9, №8, №7, №6, №3, и
кабинетах №23, №34, №32, №31, №30 требуется ремонт потолка в нарушение
требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;
4. В кабинете № 8, № 9 второго этажа (начальная школа) требуется ремонт пола (замена
покрытия пола) в нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;
5. В туалете для девочек на втором этаже требуется ремонт потолка в нарушение
требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;

6. В зоне рекреации 2-го и 3-го этажей требуется ремонт потолков и замена светильников в нарушение требований п. 4.28, 7.2.10, СанПиН 2.4.2.2821-10;
7. В кабинете № 16 требуется ремонт пола (замена покрытия пола) в нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;
8. В кабинетах № 17, № 24, № 33 требуется ремонт потолков и стен в нарушение требований п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10;
9. В кабинетах № 19, № 27 требуется ремонт потолков и пола (замена покрытия пола) в нарушение требований п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;
10. В кабинете № 20 требуется ремонт пола, потолка, и стен в нарушение требований п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;
11. В кабинете №22 требуется ремонт пола, и потолка в нарушение требований п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;
12. В туалетах для мальчиков и девочек на 4-м этаже требуется ремонт потолков в нарушение требований п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10;
13. На лестничном пролете с 3-го на 4-й этаж потолок требует ремонта в нарушение требований п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10;
14. Требуется замена светильников в кабинетах №5, №16, №19, №20, №22, №23, №24, №31, № 30, №29 в нарушение требований 7.2.10, СанПиН 2.4.2.2821-10;
15. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 45.25.14.1.19.03.01 от «22» марта 2019г., качество питьевой воды не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, по содержанию железа (1,9 ПДК).
16. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тосненском районе» № 45.25.14.1.19.03.01 от «22» марта 2019г. – относительная влажность в кабинете №11 не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.

Руководствуйтесь:

Уд. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

□ п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».

(вместе с тем в законе У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствоваться при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ «Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1», осуществляющему деятельность по адресу: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, п. Ульяновка, пр. Валдарского, д. 70, устранить нарушения законодательства - **в срок до 16 сентября 2020 года, в именном:**

- Обеспечить в раздевалке для девочек при спортзале проведение ремонта потолка и стен (плесень);
- Обеспечить в вестибюле на 1-м этаже, в зоне раздевалки проведение ремонта потолка;
- Обеспечить в кабинетах начальных классов на втором этаже №10, №9, №8, №7, №6, №3, и кабинетах №23, №34, №32, №31, №30, №22 проведение ремонта потолка;
- Обеспечить в кабинете № 8 , № 9 второго этажа (начальная школа) проведение ремонта пола (замена покрытия пола);
- Обеспечить в туалете для девочек на втором этаже проведение ремонта потолка;
- Обеспечить зоне рекреации 2-го и 3-го этажей проведение ремонта потолков и замену светильников;

- Обеспечить в кабинетах № 16, №20, №22 проведение ремонта полов (замена покрытия пола);
- Обеспечить в кабинетах № 17, № 24, № 33, №20 проведение ремонта потолков и стен;
- Обеспечить в кабинетах № 19, № 27 проведение ремонта потолков и пола (замена покрытия пола);
- Обеспечить в туалетах для мальчиков и девочек на 4-м этаже проведение ремонта потолков ;
- Обеспечить на лестничном пролете с 3-го на 4-й этаж проведение ремонта потолка;
- Обеспечить замену светильников в кабинетах №5, №16, №19, №20, №22, №23, №24, №31, № 30, №29 ;
- Обеспечить в кабинете №11 параметры микроклимата в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в срок немедленно и бесплатно;
- Привести в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, качество питьевой воды.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Одну И.М.

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Госнеицком районе
 Главный государственный санитарный врач по Ленинградской области в Госнеицком районе



М.Н. ЕВСЕЕВА

Госнеица в получении Предписания

Предписание получено

ака: Зорин Д.В.
 2 экз. тел.: (8813-61) 2-24-61

(0000000)